



Отметка о размещении сведений в
едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Кировская обл., г. Киров, ул. Маклина, 65; тел. (8332)54-68-33, gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Киров, Октябрьский пр., 122а, тел. (8332)67-95-12, gpn_kirov@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 710/1

вручается:

КИРОВСКОМУ ОБЛАСТНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ Г. КИРОВА" (ИНН 4345019169);
ДИРЕКТОРУ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ Г. КИРОВА"
ТОРОВИНОЙ ИРИНЕ НИКОЛАЕВНЕ

(указывается контролируемое лицо (лица), которому(ым) выдается предписание)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора города Кирова по пожарному надзору Вожегова Владимира Александровича №710 от 24.09.2021 в период с 08 час. 00 мин. 04 октября 2021 г. по 12 час. 00 мин. 04 октября 2021 г.

Старшим инспектором ОНДПР г. Кирова капитаном внутренней службы Бачуриным Денисом Александровичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка здания школы-интерната по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 99

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

директор Торовина Ирина Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Предусмотренный в составе объекта Ф1.1 пищеблок, не выделен противопожарными дверями 2-го типа.	ч.ч. 3,4 ст.4, ч.1 ст.6, ч.ч. 1,2,3 ст. 88, таблицы 23,24 №123-ФЗ; п.5.2.6. п.5.5.2 СП	11.09.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Государственный инспектор г. Кирова

по пожарному надзору

(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)

Бачурин Д.А.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

М.Л.П.

« 04 » октября 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

М.И.Ф.

(подпись)

директор

(должность)

Морозова И.И.

(фамилия, инициалы)

« 04 » октября 20 21 г.